



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6072/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**GAZ-TECH Sp. z o. o.**  
ul. Otmuchowska 4  
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica plynowa (pianowa) typ GW-6x ABF/INOX (FFX 150)**

produkowany przez: **GAZ-TECH Sp. z o. o.**  
ul. Otmuchowska 4  
49-200 Grodków

w zakładach produkcyjnych: **GAZ-TECH Sp. z o. o.** ul. Otmuchowska 4 49-200 Grodków  
**GAZ-TECH Sp. z o. o.** ul. Zakopiańska 1a 40-219 Katowice

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8374/2026 z dnia 04.03.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1316/BC/15 z dnia 13.07.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 20141060/GT 06 z dnia 10.12.2014 r., sprawozdanie z badań nr 1775/BU/19 z dnia 06.08.2019 r., sprawozdanie z badań nr 215/BU/25 z dnia 24.10.2025 r., sprawozdanie z badań nr 627/BU/25 z dnia 01.12.2025 r., sprawozdanie z badań nr 628/BU/25 z dnia 01.12.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr LEE25051\_1 z dnia 30.01.2026 r. wykonanych w ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE LA REGIÓN DE MURCIA oraz sprawozdanie z badań 2025 11 3D 0819/2 z dnia 07.11.2025 r. wykonanych w Laboratorio Central Oficial De Electrotecnia.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6072/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa: od **02.04.2026 r.** do **01.04.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 2 kwietnia 2026 r.



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6072/2026

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica płynowa (pianowa) typ GW-6x ABF/INOX (FFX 150)

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i F
Masa całkowita	~ 9,1 kg
Ilość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór wodny FFX 150
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od 0°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 21 A, 144 B i 25 F
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 2 kwietnia 2026 r.