

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 3919/2020**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC/M**

produkowany przez:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 44  
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5435/2019 z dnia 05.12.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20190773/OG 41 z dnia 11.11.2019 r. wykonanych w MPA Dresden oraz sprawozdanie z badań nr 2107/BU/19 z dnia 14.02.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3919/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od 30.07.2021 r.

do 27.02.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora  
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 30 lipca 2021 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3919/2020 z dnia 28.02.2020 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3919/2020

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC/M


Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 3,7 kg
Ilość środka gaśniczego	2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX PRO
Czas działania	min. 9 s
Czynnik roboczy	azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 13 A i 89 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r. poz. 984).**

DYREKTOR CNBOP-PIB

  
wz. Zastępcy Dyrektora  
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 30 lipca 2021 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3919/2020 z dnia 28.02.2020 r.